



HASMA, s. r. o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, SLOVAKIA

Tel.: ++421/53/4176 411, Fax: ++421/53/4471 719, 4176 413

E-mail: hasma@hasma.sk

HASMA

EU vyhlásenie o zhode

v zmysle Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní

zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a nadväzného

nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z., o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie

v rámci určitých limitov napätia na trhu

Výrobca: HASMA, s. r. o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

IČO: 31 684 211

Miesto výroby: HASMA, s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

Osoba oprávnená uzatvárať dohody v mene výrobcu: Andrej Mikula – konateľ, Ing. Anna Mikulová, konateľka spoločnosti

Typ výrobku: Elektromerový rozvádzač

Typ: ER P.M F663

Odvoденé typy: ER P.M x yyy, ER P.V x yyy, vid' druhá strana

Predmet vyhlásenia: Elektromerové rozvádzače na priame, polopriame a nepriame meranie (trojfázové); dvojtarifové alebo jednotarifové; pre jedno a viac meraní v jednej zostave, zapustené, na stenu, s upevnením na podlahu, pilierové a pilierové vo formáte DIN s menovitým prúdom do 250 A (podrobné údaje sa nachádzajú v katalógu HASMA).

Typy skríň a ich základné technické údaje – pozri druhú stranu

ČZ: 4302 C

KP: 31.20.31

PCS: 85371099

Výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 ods. c) - MODUL A. Výrobca prehlasuje splnenie požiadaviek na vnútornú kontrolu výroby, technickú dokumentáciu, výrobu a označovanie značkou CE v zmysle nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu. V procese posudzovania výrobku sa použili tieto podklady:

Certifikát č. 00119/101/1/2017, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky, EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica .

Záverečný protokol č. 00576/17/C, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky , EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica.

Výrobca označí každý jednotlivý výrobok značkou zhody CE.

Výrobca v zmysle ustanovení Nariadenia vlády č. 148/2016 Z.z vyhlasuje pre vyššie uvedené typy výrobkov, v súlade s Predmetom vyhlásenia, zhodu s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie a týmito harmonizovanými normami:

STN EN 61439-1:2012; - STN EN 61439-5:2011,

Zodpovednosť za to, ak výrobok nemá vlastnosti overené preukazovaním zhody, znáša výrobca.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Krompachoch, dňa 06.11.2017

Andrej Mikula, konateľ spoločnosti

HASMA
Hornádska 1
053 42 KROMPACHY
obchodný úsek
IČO: 31684211, ODPH: SK2020502077



HASMA

HASMA, s. r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, SLOVAKIA

Tel.: ++421/53/4176 411, Fax: ++421/53/4471 719, 4176 413

E-mail: hasma@hasma.sk

Príloha č. 1 k certifikátu č. 00119/101/1/2017

Odvođené varianty:

| Názov skrine | Typ | Technické údaje |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Elektromerový rozvádzač | ER PM F663 (testovaný typ) | 400V~, 50Hz, 250A, IP44/IP2x |
| Elektromerový rozvádzač maloodberu | ER P.M x yyy | 400V~, 50Hz, 250A, IP44/IP2x |
| Elektromerový rozvádzač veľkoodberu | ER P.V x yyy | 400V~, 50Hz, 250A, IP44/IP2x |

Vysvetlenie významu písmena „x“ a „y“ v odvođených typoch elektromerových rozvádzačov:

- x: Z - zapustenie do výklenku v stene
N - upevnenie na stenu
K₆₆ - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (skriňa bez káblového priestoru)
K₆₆₁, K₄₆₂, K₆₆₃ - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia – 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru
Z₆₆₁, Z₆₆₂, Z₆₆₃ - pre zapustenie do výklenku v stene – 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru
F₆₆₂, F₆₆₃ - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože – 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (600 mm) káblového priestoru
DIN - pilierová skriňa (DIN) vrátane zemného dielu a rohože

- yyy
| | | _____ P0, P1, P2 – prevedenie pre danú distribúčnu spoločnosť
| | _____ prevod meracích transformátorov prúdu (x/5A)
| _____ veľkosť prúdu hlavného ističa

V Krompachoch, dňa 06.11.2017

Andrej Mikula,
konateľ spoločnosti

HASMA s.r.o.
Hornádska 1
053 42 KROMPACHY
obchodný register
1311 IČ DPH: 2020202020