HASMA, s. r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, SLOVAKIA
Tel.: ++421/53/4176 411, Fax: ++421/53/4471 719, 4176 413
E-mail: hasma@hasma.sk

EU vyhlásenie o zhode

v zmysle Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a nadväzného

nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z., o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Výrobca: HASMA, s. r. o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy **IČO**: 31 684 211

Miesto výroby: HASMA, s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

Osoba oprávnená uzatvárať dohody v mene výrobcu: Andrej Mikula – konateľ, Ing. Anna Mikulová, konateľka spoločnosti

Typ výrobku: Elektromerový rozvádzač **Typ: ER P.M F1063**

Odvodené typy: ER P.M x yyy, ER P.V x yyy, viď druhá strana

Predmet vyhlásenia: Elektromerové rozvádzače na priame, polopriame a nepriame meranie (trojfázové); dvojtarifové alebo jednotarifové; pre jedno a viac meraní v jednej zostave, zapustené, na stenu, s upevnením na podlahu, pilierové a pilierové vo formáte DIN s menovitým prúdom do 630 A (podrobné údaje sa nachádzajú v katalógu HASMA).

Typy skríň a ich základné technické údaje – pozri druhú stranu

ČZ: 4302 C KP: 31.20.31 PCS: 85371099

Výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 ods. c) - MODUL A. Výrobca prehlasuje splnenie požiadaviek na vnútornú kontrolu výroby, technickú dokumentáciu, výrobu a označovanie značkou CE v zmysle nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu. V procese posudzovania výrobku sa použili tieto podklady:

Certifikát č. 00120/101/1/2017, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky, EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica .

Záverečný protokol č. 00577/17/C, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky , EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica.

Výrobca označí každý jednotlivý výrobok značkou zhody CE.

Výrobca v zmysle ustanovení Nariadenia vlády č. 148/2016 Z.z **vyhlasuje pre vyššie uvedené typy výrobkov, v súlade s Predmetom vyhlásenia, zhodu s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie a týmito harmonizovanými normami:**

- STN EN 61439-1:2012;
- STN EN 61439-5:2011,

Zodpovednosť za to, ak výrobok nemá vlastnosti overené preukazovaním zhody, znáša výrobca.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Krompachoch, dňa 06.11.2017

Andrej Mikula, konateľ spoločnosti

HASMA s.r.o.
Hornádska 1
053 42 KROMPACHY
obchodný úsek
IČ DPH: SK2020502077

HASMA, s. r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, SLOVAKIA
Tel.: ++421/53/4176 411, Fax: ++421/53/4471 719, 4176 413
E-mail: hasma@hasma.sk

Príloha č. 1 k certifikátu č. 00120/101/1/2017

Odvodené varianty:

Názov skrine	Typ	Technické údaje
Elektromerový rozvádzač	**ER PM F1063** (testovaný typ)	**400V~, 50Hz, 630A, IP44/IP2x**
Elektromerový rozvádzač maloodberu	**ER P.M x yyy**	**400V~, 50Hz, 630A, IP44/IP2x**
Elektromerový rozvádzač veľkoodberu	**ER P.V x yyy**	**400V~, 50Hz, 630A, IP44/IP2x**

Vysvetlenie významu písmena „x" a „y" v odvodených typoch elektromerových rozvádzačoch:

x: **Z** - zapustenie do výklenku v stene
N - upevnenie na stenu
K_{106} - s upevnením na podlahu alebo múrik oplotenia (skriňa bez káblového priestoru)
K_{1061}, K_{1062}, K_{1063} - s upevnením na podlahu alebo múrik oplotenia – $_1$ modul (245 mm), $_2$ moduly (490 mm), resp. $_3$ moduly (735 mm) káblového priestoru
Z_{1061}, Z_{1062}, Z_{1063} - pre zapustenie do výklenku v stene – $_1$ modul (245 mm), $_2$ moduly (490 mm), resp. $_3$ moduly (735 mm) káblového priestoru
F_{1062}, F_{1063} - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože – $_2$ moduly (490 mm), resp. $_3$ moduly (600 mm) káblového priestoru
DIN - pilierová skriňa (DIN) vrátane zemného dielu a rohože

y y y
| | | |____ P0, P1, P2 – prevedenie pre danú distribúčnu spoločnosť
| | |_____ prevod meracích transformátorov prúdu (x/5A)
|_____ veľkosť prúdu hlavného ističa

V Krompachoch, dňa 06.11.2017

Andrej Mikula,
konateľ spoločnosti

HASMA s.r.o.
Hornádska
053 42 KROMPACHY
obchodný
IČ DPH