

EU vyhlásenie o zhode

v zmysle Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní

zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a nadväzného

nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z., o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie

v rámci určitých limitov napätia na trhu

Výrobca: HASMA, s. r. o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

IČO: 31 684 211

Miesto výroby: HASMA, s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

Osoba oprávnená uzatvárať dohody v mene výrobcu: Andrej Mikula – konateľ, Ing. Anna Mikulová,
konateľka spoločnosti

Typ výrobku: Skriňa prípojková do 400 A z izolačného materiálu SMC SPP 8 Z

Odvoденé typy: SPP 5 x; SPP 6 x; SPP 7 x; SPP 8 x; SPP 9 x; SPP 10 x; SPP 11 x

Predmet vyhlásenia: Zostavy prístrojov slúžiacich na rozpájanie a istenie nízkonapäťových rozvodných sietí (káblových aj vzdušných) a na pripojenie stavebných objektov a iných zariadení na elektrickú sieť v plastových skrinách a s výzbrojou tvorenou poistkovými spodkami (podrobné údaje sa nachádzajú v katalógu HASMA).

Typy skriň a ich základné technické údaje – pozri druhú stranu

ČZ: 4302 C

KP: 31.20.31

PCS: 85371099

Výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 ods. c) - MODUL A. Výrobca prehlasuje splnenie požiadaviek na vnútornú kontrolu výroby, technickú dokumentáciu, výrobu a označovanie značkou CE v zmysle nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu. V procese posudzovania výrobku sa použili tieto podklady:

Certifikát č. 00023/101/1/2017, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky, EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica .

Záverečný protokol č. 00152/2017/C, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky , EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica

Výrobca označí každý jednotlivý výrobok značkou zhody CE.

Výrobca v zmysle ustanovení Nariadenia vlády č. 148/2016 Z.z vyhlasuje pre vyššie uvedené typy výrobkov, v súlade s Predmetom vyhlásenia, zhodu s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie a týmito harmonizovanými normami:

STN EN 61439-1:2012; - STN EN 61439-5:2016

Zodpovednosť za to, ak výrobok nemá vlastností overené preukazovaním zhody, znáša výrobca.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu

V Krompachoch, dňa 25.04.2017

Andrej Mikula,
konateľ spoločnosti

HASMA, s.r.o.
Hornádska 1
053 42 KROMPACHY

Tabuľka 3: Skúšaný typ a odvodené varianty

Názov skrine	Typ	Technické údaje
Skriňa prípojková do 400A	SPP 8 Z (testovaný typ)	690V~, 50Hz, 250A, IP44/IP2x
Skriňa prípojková do 400A	SPP 5 x	690V~, 50Hz, 400A, IP44/IP2x
Skriňa prípojková do 400A	SPP 6 x	690V~, 50Hz, 160A, IP44/IP2x
Skriňa prípojková do 400A	SPP 7 x	690V~, 50Hz, 160A, IP44/IP2x
Skriňa prípojková do 400A	SPP 8 x	690V~, 50Hz, 250A, IP44/IP2x
Skriňa prípojková do 400A	SPP 9 x	690V~, 50Hz, 63A, IP44/IP2x
Skriňa prípojková do 400A	SPP 10 x	690V~, 50Hz, 160A, IP44/IP2x
Skriňa prípojková do 400A	SPP 11 x	690V~, 50Hz, 160A, IP44/IP2x

Vysvetlenie významu písmena „x“ prípojkových skríň v typoch SPP 5 x, SPP 6 x, SPP 7 x, SPP 8 x, SPP 9 x, SPP 10 x, SPP 11 x:

- x: Z - zapustenie do výklenku v stene
 N - upevnenie na stenu
 S - upevnenie na stĺp, max. pripájacie prierezy prívod – 120 mm², vývod – 120 mm² (súčasťou sú plastové držiaky)
 K₄₀ - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (skriňa bez káblového priestoru)
 K₄₀₁, K₄₀₂, K₄₀₃ - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia – 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru
 Z₄₀₁, Z₄₀₂, Z₄₀₃ - pre zapustenie do výklenku v stene – 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru
 F₄₀₂, F₄₀₃ - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože – 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (600 mm) káblového priestoru

V Krompachoch, dňa 25.04.2017

Andrej Mikula,
konateľ spoločnosti



HASMA, s.r.o.
Hornádska 1
053 42 KROMPACHY