

EU vyhlásenie o zhode

v zmysle Zákona č. 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväzného nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z., o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Výrobca: HASMA, s. r. o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy IČO: 31 684 211

Miesto výroby: HASMA, s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

Osoba oprávnená uzatvárať dohody v mene výrobcu: Andrej Mikula – konateľ, Ing. Anna Mikulová, konateľka spoločnosti

Typ výrobku: Elektromerový rozvádzač Typ: ER P.M F1063 W

Odvodené typy: ER P.M x yyy, ER P.V x yyy, viď druhá strana

Predmet vyhlásenia: Elektromerové rozvádzače na priame, polopriame a nepriame meranie (trojfázové); dvojtarifové alebo jednotarifové; pre jedno a viac meraní v jednej zostave, zapustené, na stenu, s upevnením na podlahu, pilierové a pilierové vo formáte DIN s menovitým prúdom do 1000 A (podrobné údaje sa nachádzajú v katalógu HASMA).

Typy skriň a ich základné technické údaje – pozri druhú stranu

ČZ: 4302 C

KP: 31.20.31

PCS: 85371099

Výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 ods. c) - MODUL A. Výrobca prehlasuje splnenie požiadaviek na vnútornú kontrolu výroby, technickú dokumentáciu, výrobu a označovanie značkou CE v zmysle nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu. V procese posudzovania výrobku sa použili tieto podklady:

Certifikát č. 00121/101/1/2017, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky, EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica .

Záverečný protokol č. 00578/17/C, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky , EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica.

Výrobca označí každý jednotlivý výrobok značkou zhody CE.

Výrobca v zmysle ustanovení Nariadenia vlády č. 148/2016 Z.z vyhlasuje pre vyššie uvedené typy výrobkov, v súlade s Predmetom vyhlásenia, zhodu s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie a týmito harmonizovanými normami:

- STN EN 61439-1:2012;
- STN EN 61439-5:2016,

Zodpovednosť za to, ak výrobok nemá vlastnosti overené preukazovaním zhody, znáša výrobca.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Krompachoch, dňa 04.02.2019

Andrej Mikula, konateľ spoločnosti



Odvoденé varianty:

Názov skrine	Typ	Technické údaje
Elektromerový rozvádzač	ER PM F1063 (testovaný typ)	400V~, 50Hz, 1000A, IP44/IP2x
Elektromerový rozvádzač maloodberu	ER P.M x yyy	400V~, 50Hz, 1000A, IP44/IP2x
Elektromerový rozvádzač veľkoodberu	ER P.V x yyy	400V~, 50Hz, 1000A, IP44/IP2x

Vysvetlenie významu písmena „x“ a „y“ v odvodených typoch elektromerových rozvádzačov:

- x: Z - zapustenie do výklenku v stene
 N - upevnenie na stenu
 K₁₀₆ - s upevnením na podlahu alebo múrik oplotenia (skriňa bez káblového priestoru)
 K₁₀₆₁, K₁₀₆₂, K₁₀₆₃ - s upevnením na podlahu alebo múrik oplotenia – 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru
 Z₁₀₆₁, Z₁₀₆₂, Z₁₀₆₃ - pre zapustenie do výklenku v stene – 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru
 F₁₀₆₂, F₁₀₆₃ - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože – 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (600 mm) káblového priestoru
 DIN - pilierová skriňa (DIN) vrátane zemného dielu a rohože

y y y
 | | | _____ P0, P1, P2 – prevedenie pre danú distribúčnu spoločnosť
 | | _____ prevod meracích transformátorov prúdu (x/5A)
 | _____ veľkosť prúdu hlavného ističa

V Krompachoch, dňa 04.02.2019


 Andrej Mikula,
 konateľ spoločnosti

HASMA, s.r.o.
 Hornádska 1
 053 42 KROMPACHY
 - a -