

## EU vyhlásenie o zhode

zmysle Zákona č. 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
a nadväzného

nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z., o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Výrobca: HASMA, s. r. o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy IČO: 31 684 211

Miesto výroby: HASMA, s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

Osoba oprávnená uzatvárať dohody v mene výrobcu: Andrej Mikula – konateľ, Ing. Anna Mikulová, konateľka spoločnosti

Typ výrobku: Elektromerový rozvádzač Typ: RE 1.0 Z

Odvožené typy: vid' druhá strana

Predmet vyhlásenia: Elektromerové rozvádzače na priame meranie (trojfázové alebo jednofázové; dvojtarifové alebo jednotarifové; pre jedno a viac meraní), zapustené, na stĺp, s upevnením na stenu, pilierové a pilierové vo formáte DIN s menovitým prúdom do 63 A. (podrobné údaje sa nachádzajú v katalógu HASMA).

Typy skríň a ich základné technické údaje – pozri druhú stranu

ČZ: 4302 C

KP: 31.20.31

PCS: 85371099

Výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 ods. c) - MODUL A. Výrobca prehlasuje splnenie požiadaviek na vnútornú kontrolu výroby, technickú dokumentáciu, výrobu a označovanie značkou CE v zmysle nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu. V procese posudzovania výrobku sa použili tieto podklady:

Certifikát č. 00118/101/1/2017, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky, EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica .

Záverečný protokol č. 00575/17/C, vydal: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky , EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica.

Výrobca označí každý jednotlivý výrobok značkou zhody CE.

Výrobca v zmysle ustanovení Nariadenia vlády č. 148/2016 Z.z vyhlasuje pre vyššie uvedené typy výrobkov, v súlade s Predmetom vyhlásenia, zhodu s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie a týmito harmonizovanými normami:

STN EN 61439-1:2012; - STN EN 61439-5:2016,

Zodpovednosť za to, ak výrobok nemá vlastností overené preukazovaním zhody, znáša výrobca.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Krompachoch, dňa 01.11.2018

Andrej Mikula, konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 k certifikátu č. 00118/101/1/2017

Odvoденé varianty:


Názov skrine	Typ	Technické údaje
Elektromerový rozvádzač	(ER) RE 1.0Z (testovaný typ)	400V~, 50Hz, 63A, IP44/IP2x
Elektromerový rozvádzač	(ER) RE 1.0 x, (ER) RE 2.0 x	400V~, 50Hz, 63A, IP44/IP2x
Elektromerový rozvádzač	(ER) RE 1.1 x, RE 2.1 x	230V~, 50Hz, 63A, IP44/IP2x
Elektromerový rozvádzač stúpačkový	RES	400V~, 50Hz, 63A, IP44/IP2x
Rozvádzač verejného osvetlenia	RVO x	690V~, 50Hz, 250A, IP44/IP2x
Elektromerový rozvádzač (USM)	ER P.V N53 (F533)	400V~, 50Hz, 5A, IP44/IP2x

**Vysvetlenie významu písmena „x“ v odvođených typoch elektromerových rozvádzačov:**

- x: Z - zapustenie do výklenku v stene  
 N - upevnenie na stenu  
 S - upevnenie na stĺp, max. pripájacie prierezy prívod – 120 mm<sup>2</sup>, vývod – 120 mm<sup>2</sup> (súčasťou sú plastové držiaky)  
 K<sub>40</sub> - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (skriňa bez káblového priestoru)  
 K<sub>401</sub>, K<sub>402</sub>, K<sub>403</sub> - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia – 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru  
 Z<sub>401</sub>, Z<sub>402</sub>, Z<sub>403</sub> - pre zapustenie do výklenku v stene – 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru  
 F<sub>402</sub>, F<sub>403</sub> - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože – 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (600 mm) káblového priestoru  
 DIN - pilierová skriňa (DIN) vrátane zemného dielu a rohože

V Krompachoch, dňa 01.11.2018

Andrej Mikula,  
konateľ spoločnosti



**HASMA s.r.o.**  
 Hornádska 1  
 053 42 KROMPACHY  
 obchodný úsek  
 4176 413